

RI N. 011/2017

11 de Janeiro de 2018

Resultados até Dezembro de 2017.

Amostras enviadas aos laboratórios -	863	
Amostras Testadas -	851	
		(171 de associados; 680 de Não associados)

Amostras Conformes -	410	(48%)
----------------------	-----	-------

Amostras Não Conformes –	441	(52%)
--------------------------	-----	-------

Tipos de cabos

Norma 247-3 (cabos até 10 mm ²)	693	(82%)
---	-----	-------

Norma 247-3 (cabos maiores que 16 mm ²)	21	(2%)
---	----	------

Norma 247-5 (paralelos, PP, etc...)	137	(16%)
-------------------------------------	-----	-------

Desvio de resistência elétrica (% a maior)

Norma 247-3 (cabos até 10 mm ²)	28 %
---	------

Norma 247-3 (cabos maiores que 16 mm ²)	12 %
---	------

Norma 247-5 (paralelos, PP, etc...)	29 %
-------------------------------------	------

Média Geral	29 %
-------------	------

Fabricantes avaliados	90	(85% de 106 fabricantes possíveis)
-----------------------	----	------------------------------------

Fabricantes Certificados Conforme	22 (24%) (incluso 18 assoc.)
-----------------------------------	------------------------------

Fabricantes Certificados Não Conforme	65 (72%)
---------------------------------------	----------

Fabricantes Não certificados e Não Conforme	4 (4%)
---	---------

Fabricantes Não Certificados e Conforme	0
---	---

Associados QUALIFIO testados no período	18
---	----

Fabricantes Conforme	18 (100%)
----------------------	-----------

Fabricantes Não Conforme	00
--------------------------	----