

## ATUALIZAÇÃO RESULTADOS ANO DE 2014

Número de empresas que participaram da coleta                    110      (84 em 2013)

### RESULTADOS OBTIDOS

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| <b>MARCAS/FABRICANTES CERTIFICADOS –</b>       | <b>TOTAL</b> | <b>84</b> |
| Marcas/Fabricantes Certificadas e Conforme     |              | 32 (38%)  |
| Marcas/Fabricantes Certificadas e Não Conforme |              | 52 (62%)  |

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| <b>MARCAS/FABRICANTES NÃO CERTIFICADOS –</b>       | <b>TOTAL</b> | <b>26</b> |
| Marcas/Fabricantes Não Certificadas e Não Conforme |              | 18 (69%)  |
| Marcas/Fabricantes Não Certificadas e Conforme     |              | 08 (31%)  |

**DESVIO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA**                    **ANO DE 2014**                    **35%**

Foram ensaiadas 1011 amostras ( 509 em 2013)

|  |                   |
|--|-------------------|
| Número de amostras testadas (cabos até 10 mm <sup>2</sup> /247-3)      | 491 (361 em 2013) |
| Número de amostras testadas (cabos de 16 a 240 mm <sup>2</sup> /247-3) | 300 ( 80 em 2013) |
| Número de amostras testadas (conforme 13249/247-5)                     | 220 ( 68 em 2013) |

|   |     |
|---|-----|
| Número de empresas no mercado                   | 163 |
| Número de empresas Certificadas                 | 127 |
| Número de empresas que não possuem certificação | 36  |

**Maurício Sant' Ana**  
**Secretário Executivo**  
**QUALIFIO**