

RI N. 012/2016

09 de Janeiro de 2017

Resultados até o mês de Dezembro de 2016.

Quantidade de amostras enviadas aos laboratórios -	922
Amostras Testadas -	892
Norma 247-3 (cabos até 10 mm ²)	624 (70%)
Norma 247-3 (cabos maiores que 16 mm ²)	19 (2%)
Norma 247-5 (paralelos, PP, etc...)	249 (28%)
Amostras Conformes -	521 (58%)
Amostras Não Conformes –	371 (42%)
Desvio de resistência elétrica (% a maior)	
Norma 247-3 (cabos até 10 mm ²)	29 %
Norma 247-3 (cabos maiores que 16 mm ²)	00 %
Norma 247-5 (paralelos, PP, etc...)	29 %
Média Geral	29 %
Quantidade de fabricantes avaliados durante o ano de 2016	87
Fabricantes Certificados Conforme	40 (46%)
Fabricantes Certificados Não Conforme	40 (46%)
Fabricantes Não certificados e Não Conformes	06 (07%)
Fabricantes Não Certificados e Conformes	01 (01%)
Associados QUALIFIO testados no período	
Fabricantes Conforme	17
Fabricantes Não Conforme	00

Obs. 1) IPEM/RS autuou 18 empresas nos meses de Novembro e Dezembro de 2016