

RI N. 006/2017

14 de Agosto de 2017

Resultados até Julho de 2017.

Amostras enviadas aos laboratórios -	788
Amostras Testadas -	724
	(110 de associados; 614 de Não associados)

Amostras Conformes -	326	(45%)
----------------------	-----	-------

Amostras Não Conformes –	398	(55%)
--------------------------	-----	-------

Tipos de cabos

Norma 247-3 (cabos até 10 mm <sup>2</sup> )	593	(82%)
---	-----	-------

Norma 247-3 (cabos maiores que 16 mm <sup>2</sup> )	14	(2%)
---	----	------

Norma 247-5 (paralelos, PP, etc...)	117	(16%)
-------------------------------------	-----	-------

Desvio de resistência elétrica (% a maior)

Norma 247-3 (cabos até 10 mm <sup>2</sup> )	32 %
---	------

Norma 247-3 (cabos maiores que 16 mm <sup>2</sup> )	12 %
---	------

Norma 247-5 (paralelos, PP, etc...)	25 %
-------------------------------------	------

Média Geral	30 %
-------------	------

Fabricantes avaliados	84	(79% de 106 fabricantes possíveis)
-----------------------	----	------------------------------------

Fabricantes Certificados Conforme	21 (25%) (incluso 17 assoc.)
-----------------------------------	------------------------------

Fabricantes Certificados Não Conforme	59 (70%)
---------------------------------------	----------

Fabricantes Não certificados e Não Conforme	4 ( 5%)
---	---------

Fabricantes Não Certificados e Conforme	0
---	---

Associados QUALIFIO testados no período	17
---	----

Fabricantes Conforme	17 (100%)
----------------------	-----------

Fabricantes Não Conforme	00
--------------------------	----